



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы**

**Центрального района г. Кемерово**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 А, тел/факс (8-384-2) 77-26-70, E-Mail: ond-cr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание  
об устранении нарушений  
обязательных требований  
пожарной безопасности № 687/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №1»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина Андрея Сергеевича № 687 от 25 октября 2021, в период 15.11.2021г. с 09.00 час. до 13.00 час., 18.11.2021г. с 09.00 час. до 13.00, 22.11.2021г. с 09.00 час. до 11.00, 23.11.2021г. с 09.00 час. до 11.00, 26.11.2021г. с 10.00 час. до 11.00 (продолжительностью 13 часов)

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Новиковым Евгением Евгеньевичем лейтенантом внутренней службы в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» по адресам: 650000, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово, улица Боброва, 2, 650000, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово, улица Орджоникидзе, 9

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заместитель директора по БЖ МБОУ «Гимназия №» Гохколенко Сергей Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
<b>Общие нарушения:</b>				
1	Не производится проверка состояние огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения, которая должна проводится не реже 1 раз в год	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов отсутствует возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
3	На объекте защиты не хранится техническая документация на оборудование автоматической установки пожарной сигнализации.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
4	На объекте защиты огнетушители частично располагаются в подставках из горючих (деревянных) материалов.	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
<b>Объект надзора по адресу г. Кемерово, ул. Боброва, 2</b>				
5	В полу помещения № 35 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) на путях эвакуации присутствуют перепады высот менее 45 см, а именно 22 см. В местах перепада высот отсутствуют лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2022	
6	В полу помещения № 41 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) на путях эвакуации присутствуют перепады высот менее 45 см, а именно 22 см. В местах перепада высот отсутствуют лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.28* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2022	
7	При входе в тамбур из помещения № 14 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) на путях эвакуации присутствуют перепады высот менее 45	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы	01.11.2022	

	см, а именно 15 см. В местах перепада высот отсутствуют лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
<b>Объект надзора по адресу г. Кемерово, ул. Орджоникидзе 9</b>				
8	На объекте защиты подвальный этаж используется для хранения оборудования, мебели и других предметов.	«б» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
9	В полу помещения № 7 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) на путях эвакуации присутствуют перепады высот менее 45 см, а именно 12 см. В местах перепада высот отсутствуют лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2022	
10	При движении к эвакуационной двери по лестничной клетке № 2 в уровне первого этажа (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) на путях эвакуации присутствуют перепады высот менее 45 см, а именно 29 см. В местах перепада высот отсутствуют лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2022	
11	На дверях лестничных клеток 4,8,14,20 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) отсутствует приспособление для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
12	При движении из помещения № 14 в помещение № 15 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) дверь расположенная на пути эвакуации открывается не по направлению выхода из здания.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2022	
13	Лестничная клетка в уровне первого	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального	01.11.2022	

	этажа не отделена от коридора дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
--	---	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Гимназия № 1»

Поварич Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.

Государственный инспектор  
Кемеровского и Березовского городских  
округов, Кемеровского муниципального  
округа по пожарному надзору

Новиков Евгений Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г.