



от 11.10.2021 № 42210011000001207033

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**Сибирское управление Ростехнадзора**

Приложение к акту проверки  
№ 14-05/А – КИП(ТСЭ) – от 18.10.2021г.  
068

**ПРЕДПИСАНИЕ № 14-05/П – КИП(ТСЭ) – 068**

**об устранении выявленных нарушений**

Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Боброва,2.

*(место составления)*

18.10.2021г.

*(дата составления)*

Кемеровская область,  
г. Кемерово, ул. Боброва,2.

*(место выдачи)*

18.10.2021г.

*(дата выдачи)*

Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  
«Гимназия № 1»  
ИНН 4207056222

*(наименование проверяемого юридического лица или фамилия,*

*имя, отчество индивидуального предпринимателя)*

Директор муниципального бюджетного  
образовательного учреждения  
«Гимназия № 1»

Поварич Наталья Александровна

*(должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или*

*представителя индивидуального предпринимателя,*

*присутствовавших при проведении проверки)*

Нами (мною):

Кияниченко Александром Юрьевичем – государственным инспектором Кузбасского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением.

по результатам внеплановой, выездной  
(вид проверки)

проверки деятельности МБОУ «Гимназия № 1»

(наименование юридического лица, ф. и. о. индивидуального предпринимателя)

проведенной на основании решения Сибирского управления Ростехнадзора № Р-340-295 от 11.10.2021 в период с 13 октября 2021г. по 18 октября 2021г. по адресу: 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Боброва, 2. выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики.

На основании части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, предписываю устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа, его номер; номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Не обеспечена освещенность помещений учреждения в соответствии с установленными требованиями, а именно: отсутствует аварийное освещение.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденные приказом Министерства энергетики от 13.01.2003 №6 пункт 2.12.2.	15.12.2022

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание от 18.10..2021 14-05/П-КИП(ТСЭ)-068 составлено на 3 листах в двух экземплярах.

Предписание выдал (выдали):

Государственный инспектор  
Кузбасского отдела по надзору  
за энергосетями и энергоустановками  
потребителей и энергоснабжением




Кияниченко А.Ю.

Один экземпляр для исполнения получил:

Директор МБОУ «Гимназия № 1» Поварич Наталья Александровна

---

*(подпись, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

18.10.2021   
(дата)

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

---

*(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)*