



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального района г. Кемерово

(наименование органа государственного пожарного надзора)

650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 14 А, тел/факс (8-384-2) 77-26-70, E-Mail: ond-cr@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание

об устранении нарушений

обязательных требований

пожарной безопасности № 686/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №1»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина Андрея Сергеевича № 686 от 25 октября 2021, в период 15.11.2021г. с 13.00 час. до 15.00 час., 18.11.2021г. с 13.00 час. до 15.00, 22.11.2021г. с 11.00 час. до 12.00, 23.11.2021г. с 11.00 час. до 12.00, 26.11.2021г. с 10.00 час. до 11.00 (продолжительностью 7 часов)

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Новиковым Евгением Евгеньевичем лейтенантом внутренней службы в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» по адресу: 650000, Кемеровская область - Кузбасс область, город Кемерово, улица Коломейцева, 15 А

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заместитель директора по БЖ МБОУ «Гимназия №» Гохколенко Сергей Владимирович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Не производится проверка состояние огнезащитного покрытия деревянных конструкций чердачного помещения, которая должна проводится не реже 1 раз в год	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
2	Руководители организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
3	На дверях лестничных клеток из помещения № 10 в лестничную клетку №9 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) отсутствует приспособление для самозакрывания.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов отсутствует возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
5	На объекте защиты не хранится техническая документация на оборудование автоматической установки пожарной сигнализации.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
6	На объекте защиты огнетушители частично располагаются в подставках из горючих (деревянных) материалов.	п. 409 Правил противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	
7	Отсутствует второй эвакуационный выход из групповых ячеек первого этажа с одновременным пребыванием более 10 чел.	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2022	
8	Ширина 2-х эвакуационных выходов из групповых ячеек со 2-го этажа на лестницу 3-го типа, в свету менее 1,2 м	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,	01.11.2022	

		п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»		
9	Ширина 2-х эвакуационных лестниц 3-го типа в свету менее 1,35 м лестницы не имеют ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаются таким образом, что расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м до проекции любых оконных проемов	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1, п. 4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.1, п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.29, 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2022	
10	Выходы из коридоров № 6 и № 8 в уровне 2-го этажа на лестничную клетку №7 (в соответствии с техническим паспортом, ГПКО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области» от 14.11.08 г.) не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Гимназия № 1»

Поварич Наталья Александровна

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

_____ (подпись)

« _____ » _____ 2021г.

Государственный инспектор

Кемеровского и Березовского городских

округов, Кемеровского муниципального

округа по пожарному надзору

Новиков Евгений Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

_____ (подпись)

« _____ » _____ 2021г.